

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1170206

**Výrobek:** Řada oddělovacích bezpečnostních transformátorů

**Typ:** JT xxxx yyz

**Jmenovité hodnoty:** Vstup: 100 V až 400 V; 50 Hz; IP 00; ta 40 °C/B; Třída bezpečnosti I,  
Výstup: 10 V až 50 V; 20 VA až 1000 VA

**Objednatel:** ELZAT spol. s r.o.  
Bezděkovská 760, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika

**Výrobce:** ELZAT spol. s r.o.  
Bezděkovská 760, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 605205-01/01 ze dne: 21.03.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 61558-1ed.2:06 + A1:09, ČSN EN 61558-2-6ed.2:10

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 605205 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.03.2020

28.03.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



605205-01